

# MISE en SERVICE et MAINTENANCE



- ✓ Vérifications et contrôles complets
- ✓ Zéroage et calibration au moyen d'un gaz étalon certifié
- ✓ Configuration des appareils
- ✓ Remplacement des pièces défectueuses
- ✓ Remise d'un rapport d'intervention



**DALEMANS**  
GAS DETECTION

THE BELGIAN PIONEER IN GAS DETECTION

# COMPETENCES

Que ce soit en direct ou par l'intermédiaire de votre installateur ou société de maintenance, DALEMANS est votre meilleur partenaire pour la mise en service ou la maintenance de votre système de détection de gaz.

Les techniciens formés par DALEMANS vous garantissent:

- un **know-how** lié à leur **contact permanent avec le service R&D de DALEMANS**;
- une présence sur **l'ensemble du territoire**;
- un souci permanent de **qualité** et de **sécurité**;
- une **écoute particulièrement attentive** à vos besoins;
- une **planification rigoureuse**.



## LE SAVIEZ-VOUS ?

Si un tiers modifie les réglages ou le câblage de votre installation il doit assumer l'entière responsabilité de son bon fonctionnement.

En cas de sinistre, votre assureur ou toute autorité compétente pourra vous demander les attestations de bon entretien de votre installation conformément aux prescriptions.

## POINTS DE CONTROLE D'UNE MISE EN SERVICE OU D'UNE MAINTENANCE

		MISE EN SERVICE	MAINTENANCE
<b>Mise en service</b>	Vérification d'une mise en service réalisée par nos soins		●
<b>Détecteurs</b>	- Vérification de leur bon emplacement - Vérification du câblage notamment du type et de la longueur des câbles - Vérification du raccordement - Vérification et/ou réglage de la tension - Réglage du point zéro, si nécessaire, au moyen d'un gaz neutre certifié - Réglage de la sensibilité au moyen d'un gaz étalon certifié	● ● ● ● ●	● ●
<b>Modes d'alimentation</b>	Vérification et/ou réglage des modes principaux et de secours	●	●
<b>Relais</b>	Vérification du basculement des relais de défaut et d'alarmes	●	●
<b>Leds et signal acoustique interne</b>	Vérification de l'enclenchement	●	●
<b>Adéquation</b>	Vérification de l'adéquation entre l'événement (défaut ou alarme) et l'asservissement raccordé	●	
<b>Asservissements connus</b>	Vérification de l'enclenchement (coupure électrovanne gaz, enclenchement des signaux acoustiques et lumineux, report incendie, coupure tableau électrique, enclenchement de la ventilation ...)	●	●
<b>Configuration de l'appareil</b>	Vérification et/ou modifications, notamment des seuils d'alarme	●	
<b>Pièces défectueuses</b>	Remplacement éventuel après acceptation d'un devis		●
<b>Calendrier</b>	Pose sur le central d'un autocollant calendrier	●	●
<b>Rapport</b>	Remise d'un rapport d'intervention pour dossiers as build ou assurance	●	●

## TYPES DE CONTRATS

Nous proposons des **contrats de maintenance classiques**: un ou plusieurs passages par an tarifés forfaitairement à la prestation. Nous planifions les dates en fonction de vos disponibilités.

Mais aussi des **contrats omnium en garantie totale**. Nous intervenons alors chaque fois que cela s'avère nécessaire et remplaçons le matériel défectueux. Ce type de contrat est facturé forfaitairement à l'année.



**DALEMANS**  
GAS DETECTION

rue Jules Mélotte 27 • B-4350 Remicourt (Belgium)  
Tél.: +32 (0)19 33 99 43 • Fax: +32 (0)19 33 99 44

sales@dalemans.com  
[www.dalemans.com](http://www.dalemans.com)